



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ТАРИФНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кирова пр. д. 41, г. Томск, 634041  
Тел./факс (3822) 560-373/560-373  
e-mail: [dtr@tomsk.gov.ru](mailto:dtr@tomsk.gov.ru)  
ОКПО 44235508 ОГРН 1137017000570  
ИНН/КПП 7017321862/701701001

Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск Любимову В.А

636000, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 39  
E-mail: [seversk-uzhkh@gov70.ru](mailto:seversk-uzhkh@gov70.ru)

06.06.2024 № 53-03-0401  
№ 16-01-07/512 от 29.05.2024  
О направлении замечаний к схеме теплоснабжения  
ЗАТО Северск

Уважаемый Вадим Анатольевич!

В Департамент тарифного регулирования Томской области (далее по тексту Департамент) направлено обращение о рассмотрении и предоставлении заключения по проекту актуализированной на 2025 год «Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск» (далее по тексту Схема).

Однако, на официальном сайте Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в сети «Интернет» вместо актуализированной на 2025 год Схемы на рассмотрение представлена новая «Схема теплоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года».

Сообщаем, что соответствии с пунктами 14, 16 поручений Губернатора Томской области от 06.07.2015 № СЖ-Пр-1245 муниципальные образования согласовывают с Департаментом проекты схем теплоснабжения (проекты актуализированных схем теплоснабжения), в части показателей, участвующих при тарифообразовании, до их утверждения. Предоставление Департаментом заключений по проектам схем теплоснабжения нормативными правовыми актами не регламентировано.

Вместе с тем, рассмотрев проект новой Схемы Департамент сообщает о наличии неточностей и замечаний. Например:

Глава 0 Схемы «Утверждаемая часть».

1. В п. 2.1 на рис. 2.2 уточнить эксплуатирующую организацию котельной по ул. Камышка п. Самусь.

2. В п. 4.1.1. «Варианты развития ТЭЦ» стр. 53 «в качестве основного сценария (сценарий 1) развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО «РИР» в перспективе до 2045 г. принимается вариант с вводом новых турбоагрегатов (двух ПР-30) суммарной электрической мощностью 160 МВт, тепловой – 170,6 Гкал/ч» необходимо уточнение электрической и тепловой мощности турбин в соответствии с данными завода изготовителя.

3. В п. 4.1.2. «Варианты развития котельных» в таблице 4.2 вариант 1 на котельной ЦОК предусматривается «Капитальный ремонт с переводом в водогрейный

режим работы, обеспечение существующей тепловой нагрузки» в описательной части к таблице предусматривается вариант: капитальный ремонт котла ДЕ-25-14ГМ (без перевода в водогрейный режим). Необходимо уточнить какой ремонт предусматривает вариант №1.

4. Финансовое обоснование Сценария 1 и Сценария 2 развития ТЭЦ необходимо производить с учетом актуальных на текущий период индексов – дефляторов прогноза МЭР.

5. Приведенная в п. 4.2.1. значения средней температуры наружного воздуха в отопительном периоде, и продолжительность отопительного периода отличаются от значений в СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99\* Строительная климатология» в ближайшей точке наблюдения г. Томске.

6. В разделе 6 Схемы «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» в рамках концессионного соглашения планируется модернизация объектов системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (сетей теплоснабжения и теплосетевого хозяйства котельных п. Самусь – «ЦОК» и «Камышка»), заключение которых ожидается в 2024-2025 годах. В таблице 6.3 приведены мероприятия и их стоимость с разбивкой по годам. При расчете баланса тепловой энергии на период 2025 – 2029 годов необходимо учесть изменение нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной «Камышка» и котельной «ЦОК» п. Самусь в результате проведения запланированных мероприятий по реконструкции тепловых сетей по каждому году выполнения мероприятий концессионного соглашения. Расчеты необходимо выполнить в соответствии с требованиями Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя № 325, утвержденного Приказом Минэнерго России 30.12.2008 (в редакции приказа Минэнерго России от 10.08.2012 №377), с учетом мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, на период 2025-2029 годы.

7. Значение удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной «ЦОК» в таблице 8.2 на 2028 год не соответствуют значению, утвержденному приказом Департамента от 24.05.2023 №3-34. Также с учетом выполнения капитального ремонта котла №3 на котельной «ЦОК» и установки на котельной «Камышка» в 2023 году нового котла необходимо выполнить расчет нормативных значений удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

8. Значения удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию от ТЭЦ, приведенные в таблицах Схемы на 2024 - 2045 годы не соответствуют значениям, утвержденным приказом Департамента от 15.12.2021 № 1-182/9(442) и Минэнерго России от 24.09.2019 № 1025.

9. В таблице 8.4 значение отпуска тепловой энергии от котельной п. Орловка на 2024 год отличается от значения, принятого Департаментом при корректировке тарифа на 2024 год.

10. В разделе 14 Схемы «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» учесть изменение



показателей по годам выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

11. Для проверки правильности расчета тарифных последствий, приведенного в разделе 15 Схемы, и его дальнейшего согласования таблицы раздела необходимо представить на проверку в Департамент в электронном виде в формате Excel с сохранением всех формул.

Приведенный перечень неточностей и замечаний не является исчерпывающим.

Обращаем Ваше внимание на необходимость вычитки Схемы уполномоченными специалистами ЗАТО Северск и ресурсоснабжающих организаций на предмет наличия неточностей, а также обоснованности, корректности и оценки последствий приведенных в Схеме мероприятий.

С учетом вышеизложенного, согласование Департаментом «Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года» в части показателей, участвующих при тарифообразовании, в настоящее время не представляется возможным. Просим Вас доработать Схему в соответствии с вышеизложенными замечаниями и представить в Департамент для дальнейшего рассмотрения и согласования.

И.о. начальника департамента



С.В. Травкова

Тоцкая Ксения Павловна  
(3822) 712-192

[totskayakp@tomsk.gov.ru](mailto:totskayakp@tomsk.gov.ru)

Бачарников Евгений Николаевич  
(3822) 713-178

[bacharnikov@tomsk.gov.ru](mailto:bacharnikov@tomsk.gov.ru)