

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от _____ № _____



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА**

Актуализация на 2026 год

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
ПСТ.ОМ.70-22.010.000**

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2025

Содержание

1 Результаты расчета по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск	3
1.1 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе ТЭЦ	3
1.2 Перспективные топливные балансы котельных	5
1.2.1. Зона деятельности ЕТО МКП «СВК»	5
1.2.2. Зона деятельности ЕТО ООО «Уют Орловка»	7
2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов видов топлива	8
3 Виды топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	10
4 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	11
5 Преобладающий вид топлива в системах теплоснабжения ЗАТО Северск	13
6 Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск	16
7 Описание изменений в топливных балансах	16

1 Результаты расчета по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск

1.1 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе ТЭЦ

Для расчета потребления топлива Филиалом АО «РИР» в г. Северске на (в дальнейшем – ТЭЦ) были приняты следующие условия:

- перспективный отпуск электроэнергии рассчитывался для каждой группы оборудования, объединенной по начальным параметрам свежего пара с учетом перспективного числа часов использования установленной электрической мощности (ЧЧИУМ). ЧЧИУМ текущего года принималось, как среднеарифметическое ЧЧИУМ за пять предыдущих лет;
- отпуск электроэнергии в теплофикационном цикле паротурбинных турбоагрегатов будет максимально-возможным, определяемыми их энергетическими характеристиками.

При расчете максимальных часовых расходов разделение по видам топлива выполнено в той же пропорции, что и распределение годовых расходов топлива.

Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, приведенные в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр ПСТ.ОМ.70-22.004.000).

Результаты расчетов перспективных значений отпуска тепловой энергии, выработки электроэнергии, средневзвешенных за год удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию, годовых расходов топлива на ТЭЦ АО «РИР» представлены в таблице 1. Результаты расчета максимальных часовых расходов топлива для летнего и зимнего периода по ТЭЦ приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Топливо-энергетический баланс ТЭЦ АО «РИР»

Показатель	Ед.изм.	2024 (факт)	2025 (ожд.)	2026 (план)	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
Отпуск тепловой энергии, в том числе	тыс. Гкал	2041,45	1963,40	1963,40	1963,40	1963,40	1963,40	1963,40	1963,40	1963,40	1963,40
из отборов турбин	тыс. Гкал	1649,07	1586,02	1586,02	1586,02	1586,02	1586,02	1586,02	1586,02	1586,02	1586,02
хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Выработка электрической энергии всего, в т.ч.	тыс. МВт*ч	1035,69	1085,81	1085,81	1085,81	1085,81	1085,81	1085,81	1085,81	1085,81	1085,81
на тепловом потреблении	тыс. МВт*ч	596,07	543,59	543,59	543,59	543,59	543,59	543,59	543,59	543,59	543,59
в конденсационном режиме	тыс. МВт*ч	439,62	542,21	542,21	542,21	542,21	542,21	542,21	542,21	542,21	542,21
Затрачено условного топлива всего, в том числе	тыс. т.у.т	749,22	748,07	748,07	748,07	748,07	748,07	748,07	748,07	748,07	748,07
на выработку электрической энергии	тыс. т.у.т	394,64	400,33	400,33	400,33	400,33	400,33	400,33	400,33	400,33	400,33
на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т	354,58	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73
Затрачено условного топлива всего, в том числе	тыс. т.у.т	749,22	748,07	748,07	748,07	748,07	748,07	748,07	748,07	748,07	748,07
уголь	тыс. т.у.т	261,28	435,40	435,40	435,40	435,40	435,40	435,40	435,40	435,40	435,40
газ	тыс. т.у.т	485,34	306,15	306,15	306,15	306,15	306,15	306,15	306,15	306,15	306,15
мазут	тыс. т.у.т	2,60	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51
УРУТ на отпуск электрической энергии	г/кВт*ч	476,08	476,45	476,45	476,45	476,45	476,45	476,45	476,45	476,45	476,45
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг/Гкал	173,69	177,11	177,11	177,11	177,11	177,11	177,11	177,11	177,11	177,11

Таблица 2 – Максимальные часовые расходы топлива в зимний и летний период

Показатель	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
Максимальный часовой расход газа при расчетной температуре наружного воздуха	тыс. м ³ /час	106,98	62,62	63,88	64,04	64,21	64,44	64,62	65,27	65,27	65,27
Максимальный часовой расход угля при расчетной температуре наружного воздуха	т/час	66,09	135,77	134,86	135,21	135,56	136,04	136,42	137,80	137,80	137,80
Максимальный часовой расход газа в летний период	тыс. м ³ /час	23,79	13,88	14,11	14,14	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
Максимальный часовой расход угля в летний период	т/час	14,70	30,08	29,79	29,85	29,76	29,77	29,77	29,76	29,76	29,76

1.2 Перспективные топливные балансы котельных

Прогнозы по отпущенной тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по всем котельным, задействованным в схеме теплоснабжения, с учетом следующих допущений:

- 1) УРУТы на отпуск тепловой энергии существующими котельными принимались на уровне базового года с учетом установленных ДТР ТО параметров регулирования;
- 2) ННЗТ представлен для каждого источника рассчитанный от уровня базового года.

1.2.1. Зона деятельности ЕТО МКП «СВК»

Перспективный топливный баланс центральной отопительной котельной п. Самусь, сформированный с учетом долгосрочных параметров регулирования, представлен в таблице 3. Перспективный топливный баланс котельной ул. Камышка п. Самусь представлен в таблице 4.

Таблица 3 – Перспективный топливный баланс центральной отопительной котельной п. Самусь

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
Отпуск тепловой энергии	Гкал	45 998,85	45 499,50	45 499,50	45 499,50	45 499,50	45 499,50	45 499,50	45 499,50	45 499,50	45 499,50
Максимальная часовая нагрузка в зимний период	Гкал/ч	13,7271	13,7271	13,7271	13,7271	13,7271	13,7271	13,7271	13,7271	13,7271	13,7271
Максимальная часовая нагрузка в летний период	Гкал/ч	1,9535	1,9535	1,9535	1,9535	1,9535	1,9535	1,9535	1,9535	1,9535	1,9535
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	156,79	156,77	156,77	156,77	156,77	156,77	156,77	156,77	156,77	156,77
УРУТ на выработку тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	154,40	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36
Калорийность топлива	ккал/м ³	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Топливный эквивалент	--	1,1286	1,1286	1,1286	1,1286	1,1286	1,1286	1,1286	1,1286	1,1286	1,1286
Удельный расход натурального топлива	м ³ /Гкал	138,93	138,91	138,91	138,91	138,91	138,91	138,91	138,91	138,91	138,91
Зимний период											
Максимальный часовой расход условного топлива	кг у.т./час	2152,24	2152,00	2152,00	2152,00	2152,00	2152,00	2152,00	2152,00	2152,00	2152,00

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
Максимальный часовой расход натурального топлива	м ³ /час	1907,05	1906,83	1906,83	1906,83	1906,83	1906,83	1906,83	1906,83	1906,83	1906,83
<i>Летний период</i>											
Максимальный часовой расход условного топлива	кг у.т./час	306,28	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25
Максимальный часовой расход натурального топлива	м ³ /час	271,39	271,36	271,36	271,36	271,36	271,36	271,36	271,36	271,36	271,36
<i>Годовой расход</i>											
Годовой расход условного топлива	т у.т.	7 212,07	7 132,98	7 132,98	7 132,98	7 132,98	7 132,98	7 132,98	7 132,98	7 132,98	7 132,98
Годовой расход натурального топлива	тыс. м ³	6 390,44	6 320,36	6 320,36	6 538,44	6 320,36	6 320,36	6 320,36	6 320,36	6 320,36	6 320,36

Таблица 4 – Перспективный топливный баланс котельной «Камышка» п. Самусь

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
Отпуск тепловой энергии	Гкал	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24
Максимальная часовая нагрузка в зимний период	Гкал/ч	1,1405	1,1696	1,1696	1,1696	1,1696	1,1696	1,1696	1,1696	1,1696	1,1696
Максимальная часовая нагрузка в летний период	Гкал/ч	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	181,61	352,79	352,79	352,79	352,79	352,79	352,79	352,79	352,79	352,79
УРУТ на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,80	349,27	349,27	349,27	349,27	349,27	349,27	349,27	349,27	349,27
Калорийность топлива	ккал/м ³	5000	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100
Топливный эквивалент	--	0,7143	0,7286	0,7286	0,7286	0,7286	0,7286	0,7286	0,7286	0,7286	0,7286
Удельный расход натурального топлива	м ³ /Гкал	254,25	484,21	484,21	484,21	484,21	484,21	484,21	484,21	484,21	484,21
<i>Зимний период</i>											
Максимальный часовой расход условного топлива	кг у.т./час	207,12	412,63	412,63	412,63	412,63	412,63	412,63	412,63	412,63	412,63
Максимальный часовой расход натурального топлива	м ³ /час	289,96	566,36	566,36	566,36	566,36	566,36	566,36	566,36	566,36	566,36
<i>Летний период</i>											
Максимальный часовой расход условного топлива	кг у.т./час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Максимальный часовой расход натурального топлива	м ³ /час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
<i>Годовой расход</i>											
Годовой расход условного топлива	т у.т.	450,07	874,29	874,29	874,29	874,29	874,29	874,29	874,29	874,29	874,29
Годовой расход натурального топлива	тыс. м ³	630,10	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

1.2.2. Зона деятельности ЕТО ООО «Уют Орловка»

Перспективный топливный баланс котельной п. Орловка представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Перспективный топливный баланс котельной п. Орловка

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
Отпуск тепловой энергии	Гкал	2 154,86	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15
Максимальная часовая нагрузка в зимний период	Гкал/ч	0,7068	0,7068	0,7068	0,7068	0,7068	0,7068	0,7068	0,7068	0,7068	0,7068
Максимальная часовая нагрузка в летний период	Гкал/ч	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93
УРУТ на выработку тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	154,46	154,48	154,48	154,48	154,48	154,48	154,48	154,48	154,48	154,48
Калорийность топлива	ккал/м ³	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10184	10189	10194
Топливный эквивалент	--	1,4543	1,4543	1,4543	1,4543	1,4543	1,4543	1,4543	1,4549	1,4556	1,4563
Удельный расход натурального топлива	м ³ /Гкал	106,54	106,54	106,54	106,54	106,54	106,54	106,54	106,49	106,44	106,39
<i>Зимний период</i>											
Максимальный часовой расход условного топлива	кг у.т./час	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50
Максимальный часовой расход натурального топлива	м ³ /час	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,27	75,23	75,19
<i>Летний период</i>											
Максимальный часовой расход условного топлива	кг у.т./час	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Максимальный часовой расход натурального топлива	м ³ /час	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
<i>Годовой расход</i>											

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
Годовой расход условного топлива	т у.т.	333,86	351,10	351,10	351,10	351,10	351,10	351,10	351,10	351,10	351,10
Годовой расход натурального топлива	тыс. м ³	229,57	241,42	241,42	241,42	241,42	241,42	241,42	241,33	241,21	241,09

2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов видов топлива

В таблице 6 представлены результаты оценки перспективных значений нормативов запасов топлива на период 2024–2045 гг. на ТЭЦ. Результаты расчета нормативных запасов топлива на котельных приведены в таблице 7.

Таблица 6 – Нормативные запасы топлива на ТЭЦ на 01 января, тысяч тонн натурального топлива

Вид топлива	Запасы топлива	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
Уголь	Общий нормативный запас топлива	54,592	56,755	56,755	56,755	56,755	56,755	56,755	56,755	56,755	56,755
Мазут	Нормативный запас вспомогательного топлива	1,269	1,310	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950

Таблица 7 – Нормативные запасы топлива на котельных, тонн натурального топлива

Котельная (вид топлива)	Запасы топлива	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
ЦОК (мазут/ДТ)	Неснижаемый нормативный запас топлива	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8
ул. Камышка (уголь)	Неснижаемый нормативный запас топлива	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20
	Неснижаемый эксплуатационный запас топлива	156,90	156,90	156,90	156,90	156,90	156,90	156,90	156,90	156,90	156,90
	Общий нормативный запас топлива	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1
п. Орловка (ДТ)	Неснижаемый нормативный запас топлива	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Неснижаемый эксплуатационный запас топлива	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50

Котельная (вид топлива)	Запасы топлива	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
	Общий нормативный запас топлива	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10

3 Виды топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На начало периода планирования (2024 год) источники тепловой энергии в качестве основного используют следующие виды топлива: природный газ, уголь, дизельное топливо.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северск использует в качестве основного топлива каменный уголь. Резервным топливом является природный газ. Вспомогательное топливо – мазут марки М-100 служит для растопки котлов и подсветки факела при работе на угле. Система резервного топливообеспечения находится в исправном состоянии.

ЦОК п. Самусь (МКП «СВК»): основной вид топлива – природный газ.

Котельная по ул. Камышке п. Самусь (МКП «СВК»): основное и резервное топливо котельной – каменный уголь.

Котельная п. Орловка (ООО «Уют Орловка»): основное топливо котельной – природный газ (проектное). Ввиду отсутствия газоснабжения, на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо (газойль легкое исо-f-d2).

4 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основной вид топлива на ТЭЦ – каменный уголь (природный газ).

ЦОК пос. Самусь (МКП «СВК»)

Основной вид топлива – природный газ.

Поставка природного газа для котельной МКП «СВК» осуществляется по газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Томск». Транспортировка газа от границы газотранспортной системы до места приема передачи газа осуществляется ООО «Газпром Трансгаз Томск». Данных по протяженности газопровода нет. Расчетная объемная теплота сгорания 7 900 ккал/куб.м. Резервное топливо – мазут, теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо 9 500 ккал/кг.

Котельная по ул. Камышке пос. Самусь (МКП «СВК»)

Основное и резервное топливо котельной – каменный уголь. Поставка каменного угля для котельной осуществляется грузовым автомобильным транспортом. Специально оборудованный склад твердого топлива (угля) на котельной отсутствует. Выгрузка топлива осуществляется автомобильным транспортом непосредственно перед зданием котельной, затем по мере необходимости буртуется трактором.

Котельная пос. Орловка (ООО «Уют Орловка»)

Основное топливо котельной – природный газ (проектное). В виду отсутствия газоснабжения на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо (газойль легкое iso-f-d2). Закупка дизельного топлива на котельную осуществляется посредством заключения разовых договоров по мере возникновения потребности в поставках. Поставщик дизельного топлива ООО «Инфорс». Поставка дизельного топлива осуществляется автомобильным видом транспорта. Расчетная теплота сгорания дизельного топлива 10200 ккал/кг.

Виды топлива, их доля и среднее значение теплоты сгорания за период планирования схемы приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания в системах теплоснабжения

N п/п	Наименование источника	Вид топлива	Виды топлив, их доля										Низшая теплота сгорания, ккал/м ³ (ккал/кг)	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045		
1	ТЭЦ АО "РИР"	уголь	30,0%	58,2%	58,0%	58,0%	58,0%	58,0%	58,0%	58,0%	58,0%	58,0%	58,0%	8 344,3
		газ	69,5%	40,9%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	5 544,1
		мазут	0,6%	0,9%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	9 800,0
2	ЦОК МКП "СВК"	уголь	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	--
		газ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	7 934,5
		мазут	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	--
3	Котельная Камышка МКП "СВК"	уголь	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	5 096,9
		газ	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	--
		мазут	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	--
4	Котельная ООО "Уют Орловка"	щепа	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	--
		газ	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	--
		ДТ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10 184,6

5 Преобладающий вид топлива в системах теплоснабжения ЗАТО Северск

Динамика изменения структуры потребления топлива на источниках тепловой энергии показана на рис. 1.



Рисунок 1 – Структура расходов топлива

Преобладающим видом топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск по состоянию на 2024 год является природный газ (около 70 %). К концу периода планирования ожидается снижение доли газа до 42 % за счет изменения соотношения сжигаемого топлива на ТЭЦ АО «РИР».

Таблица 9 – Сводные данные о расходах условного топлива на энергоисточниках ЗАТО Северск

N ЕТО	Наименование ЕТО	Вид топлива	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	АО "РИР"	уголь	тыс. т.у.т	231,04	435,40	427,73	427,73	427,73	427,73	427,73	427,73	427,73	427,73
		газ природный	тыс. т.у.т	535,18	306,15	306,55	306,55	306,55	306,55	306,55	306,55	306,55	306,55
		мазут	тыс. т.у.т	4,29	6,51	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
2	МКП «СВК»	газ природный	тыс. т.у.т	7,21	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
		уголь	тыс. т.у.т	0,45	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
3	ООО "Уют Орловка"	ДТ	тыс. т.у.т	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Всего по ЗАТО Северск	всего, в т.ч.	тыс. т.у.т	778,51	756,42	746,14							
		уголь	тыс. т.у.т	231,49	436,28	428,60	428,60	428,60	428,60	428,60	428,60	428,60	428,60
		газ природный	тыс. т.у.т	542,40	313,28	313,68	313,68	313,68	313,68	313,68	313,68	313,68	313,68
		мазут	тыс. т.у.т	4,29	6,51	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
		ДТ	тыс. т.у.т	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Таблица 10 – Сводные данные о расходах натурального топлива на энергоисточниках ЗАТО Северск

N ЕТО	Наименование ЕТО	Вид топлива	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045	
1	АО "РИР"	уголь	тыс. тонн	279,75	556,43	542,57	542,57	542,57	542,57	542,57	542,57	542,57	542,57	
		газ природный	млн. м ³	452,83	256,65	256,99	256,99	256,99	256,99	256,99	256,99	256,99	256,99	256,99
		мазут	тыс. тонн	3,07	4,65	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
2	ООО «Тепло Плюс»	газ природный	млн. м ³	6,39	6,32	6,32	6,54	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	
		уголь	тыс. тонн	0,63	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
3	ООО "Уют Орловка"	ДТ	тыс. тонн	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
	Всего по ЗАТО Северск	уголь	тыс. тонн	280,38	557,63	543,77	543,77	543,77	543,77	543,77	543,77	543,77	543,77	
		газ природный	млн. м ³	459,22	262,97	263,31	263,53	263,31	263,31	263,31	263,31	263,31	263,31	
		мазут	тыс. тонн	3,07	4,65	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
		ДТ	тыс. тонн	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	

6 Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск

В развитии топливного баланса ЗАТО Северск можно выделить следующие приоритетные направления:

- снижение топливной составляющей в себестоимости тепловой и электрической энергии, отпускаемых от ТЭЦ, за счет перехода станции на сжигание непроектных Кузнецких углей марок «ДГ» Талдинского месторождения. Возможность перехода на сжигания других видов топлива обеспечена инвестиционной программой модернизации котлоагрегатов и необходимостью дополнительных инвестиций в реконструкцию системы топливоподачи ТЭЦ.
- перевод котельной пос. Орловка (ООО «Уют Орловка») на проектное топливо (природный газ) вместо используемого в настоящее время дизельного топлива. Для этих целей следует решить вопрос с газоснабжением данной котельной, либо рассмотреть возможность перевода котельной на твердый вид топлива.

7 Описание изменений в топливных балансах

Изменения в структуре топливопотребления котельными практически отсутствуют. Изменения в прогнозной структуре потребляемого топлива на ТЭЦ связаны со смещением в сторону преобладания угля.